



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.....ПР / 2022 г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

местоположение: ПИ с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен


Възложител: „ХОРИЗОНТ ИВАНОВ“ ЕООД, ЕИК: 824121242, гр. Плевен, ул. „Вардар” № 1, ет.3, общ. Плевен, обл. Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждането на нова фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW, в поземлен имот с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен.

Фотоволтаичната централа ще се изгради в новообразувания УПИ Х, кв. 617 по плана на гр. Плевен. Общата инсталирана мощност на централата ще е 4995.6 kW. Ще се състои от 10860 фотоволтаични модула, всеки с размери 2182/1029/35 mm и тегло 25 kg, върху двукрака фиксирана поцинкована конструкция, монтирана на терена. Носещата конструкция е с наклон от 25°, като модулите ще са разположени портретно, на два реда.

Модулите ще са с височина в предния край – 150 cm, в задния край – 1385 cm, на редове с разстояние 150 cm, изчислено да не се засенчват различните редове. Произведената от фотоволтаичните модули право токова електрическа енергия, ще постъпва за преобразуване в инвертори посредством мрежа от електрически връзки, комутационни апарати, защиты и кабели.

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е предвидена ЗРУ (закрита разпределителна уредба) на границата на имота. В ЗРУ ще се монтира един трансформатор 1250 kVA. В имота ще се изградят още два трафопоста, които ще са с по два трансформатора 1250 kVA. Около трафопостовите е предвидено място за обслужване, като в рамките на сервитутите им няма да се монтират панели.



Присъединяването ще се извърши към ЗРУ 20 kV на п/ст Плевен 2, Килия № 30, п/ст (в/ст) Плевен 2, извод нов. Между РУ 20 kV на п/ст 110/20 kV Плевен 2 и разпределителната уредба (ЗРУ) на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 56722.652.268, ще се изгради нова въздушна кабелна линия 20 kV. Трасето на кабелната линия ще е с обща дължина 1459.23 m, и ще засяга следните имоти: 56722.652.152 (производство на ел.енергия), 56722.652.145 (улица), 56722.652.148 (текстилна промишленост), 56722.652.419 (улица) по КККР на гр. Плевен.

Съоръженията на фотоволтаичната централа ще следват теренната плоскост, като застрояването ще е в 3 броя правоъгълни в план обеми, разположени свободно в имота. След приключване на строително-монтажните работи, терените засегнати при строителството ще бъдат възстановени и подравнени. Около съоръженията ще се изпълни обходен път за достъп на противопожарни автомобили, за обслужване на трансформаторните постове и възловата станция.

ПИ 56722.652.268, гр. Плевен е с площ 61709 m², урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За текстилната промишленост“, попада в зона „Пп“ – предимно производствена устройствена зона, съгласно влязъл в сила Общ устройствен план на град Плевен. Намира се североизточно от жилищната територия на града, в Източна индустриална зона.

За осъществяване на ИП се предвижда изработване на КПИИ в обхват ПУП-ПРЗ и ТИП за фотоволтаична централа с мощност до 5 MW, изготвен на основание Заповед № РД-12-438/08.09.2022 г. на заместник кмет на Община Плевен.

С изменението на действащият ПУП-ПРЗ, ПИ 56722.652.268 представляващ УПИ IX, кв. 617 по плана на гр. Плевен, ще се раздели на четири самостоятелни имота (УПИ IX, УПИ X, УПИ XII и УПИ XXXVI), като се променя границата между УПИ IX и УПИ XV (ПИ 56722.652.267), чрез прибавяне на част от УПИ IX. Площта и границите на новообразуваните от ПИ 56722.652.268 имоти ще са съобразени със съществуващите сгради, както и с местни, ведомствени пътища. В новообразуваните имоти ще се устрои „Пп“ – предимно производствена устройствена зона, с начин на трайно ползване „за производствени и складови дейности“.

При изпълнение на строителството се предвижда генериране на земни маси, които ще се върнат обратно за засипване и подравняване на терена. Отпадъци от кабели и опаковки при монтиране на фотоволтаичната централа, ще се предават на фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО. За обекта ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще се одобрява и контролира от Община Плевен.

ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Автомобилният и пешеходен достъп до имота е осигурен от юг, от ул. „Гривишко шосе“.

ИП не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-87/16.12.2022 г. на Регионална здравна инспекция – Плевен (РЗИ), реализацията на ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, поради което не е необходимо извършването на ОВОС.

ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, попада в т. 3, буква „а“ (промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в Приложение № 1/) и в т. 3, буква „б“ (промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели /невключени в Приложение № 1/) от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 61/2010 г.).

Имотът обект на ИП не попада в защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най – близко разположени на около 2.8 км са защитени зони BG0000240

“Студенец”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) и ВГ0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. ИП предвижда изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа до 5 MW, с обща инсталирана мощност 4995.6 kW, в поземлен имот с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Фотоволтаичната електрическа централа ще се състои от 10860 бр. фотоволтаични модула, върху носеща метална конструкция, инверторни блокове, електрически връзки, комутационни апарати, защиты, кабели. За присъединяване към електроразпределителната мрежа е предвидена ЗРУ (закрита разпределителна уредба) на границата на имота. В ЗРУ ще се монтира един трансформатор 1250 kVA. В имота ще се изградят още 2 трафопоста, които ще са с по два трансформатора 1250 kVA. Съоръженията на фотоволтаичната централа ще следват теренната плоскост, като застрояването ще е в 3 броя правоъгълни в план обеми, разположени свободно в имота. Около трафопостовите е предвидено място за обслужване, като в рамките на сервитутите им няма да се монтират панели.
2. За присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа, ще се изгради нова въздушна кабелна линия 20 kV, между РУ 20 kV на п/ст 110/20 kV Плевен 2 и разпределителната уредба (ЗРУ) в ПИ 56722.652.268, гр. Плевен. Трасето на кабелната линия ще е с обща дължина 1459.23 m, и засяга имоти с идентификатори: 56722.652.152 (производство на електрическа енергия), 56722.652.145 (улица), 56722.652.148 (текстилна промишленост), 56722.652.419 (улица) по КККР на гр. Плевен.
3. За осъществяване на ИП се предвижда изработване на КПИИ в обхват ПУП-ПРЗ и ТИП за фотоволтаична централа с мощност до 5 MW, изготвен на основание Заповед № РД-12-438/08.09.2022 г. на заместник кмет на Община Плевен. Проектът предвижда промяна на предназначението на ПИ, като настоящото „За текстилна промишленост“, да бъде „предимно производствен зона“. При промяната от ПИ 56722.652.268, ще бъдат формирани три нови ПИ и част от площта ще бъде прибавена към ПИ 56722.652.267, със съобразяване на новите граници със съществуващите сгради и пътища към момента. Изменението на НТП на 56722.652.268, гр. Плевен, с обща площ 61 709 кв.м. попада в урбанизирана територия, и

е свързано с намерението за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 5 MW и кабелна въздушна линия.

4. Водоснабдяване и електроснабдяване не се предвиждат.
5. В периода на строителство са възможни неорганизиран емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.
7. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер.
8. Имотът се намира североизточно от жилищната територия на град Плевен, в Източна индустриална зона. ПИ 56722.652.268 представлява урбанизирана територия с НТП „за текстилна промишленост“.
9. Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.
10. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Автомобилният и пешеходен достъп до имота е осигурен от юг, от ул. „Гривишко шосе“.
11. Инвестиционното намерение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества.
12. Реализацията на ИП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище с изх. № ОЗ-01-87/16.12.2022 г. на Регионална здравна инспекция – Плевен.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ИП.
2. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.
3. Предвид отдалечеността на имота обект на ИП от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240.
4. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони "Студенец" BG0000240 и "Студенец" BG0000240.
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най-близко разположените защитени зони.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони "Студенец" BG0000240 и "Студенец" BG0000240.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен е информирала обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо изх. № ЕК-706/24.11.2022 г. на Община Плевен е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. Съгласно писмо изх. № ЕК-706/24.11.2022 г. на Община Плевен в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Община Плевен. Възражения няма депозираны и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.652.268 по КККР на гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 20.12 /2022 г.

