




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНКА АНДАНОВА



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 г. на "Петролна база Плевен" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в изпълнение на условията в решение №01-15/2010 г. за изменение на разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 г. на "Петролна база Плевен" с оператор "Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на 03.06.2011г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на Петролна база Плевен.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № ИК -348/17.05.2011 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096/2010г. на Министъра на околната среда и водите.

На 03.06.2011 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в Петролна база Плевен, гр. Плевен.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Представител на фирмата направи преглед на дейността на обекта и на неговите организационни и технически мерки за безопасност. Предмет на дейност на Петролна база - Плевен е приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти.

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария - резервоарен парк, ж.п и авто естакади за горива, тръбопроводна система и помпени отделения.. При визуалният мониторинг на тръбопроводната система, помпите, естакадите и резервоарите не се установи наличие на течове.

Направи се и оглед на съоръжения, предназначени да поддържат и контролират технологичните процеси, система за регенериране на парите, мълниезащитна и заземителна система. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения.

В обекта са осигурени необходимите съоръжения и противопожарни средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии във връзка с общоприетите противопожарни норми.

На площадката има създадена пътна инфраструктура със знаци и символи за обозначаване за пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуиране.



2. Констатации относно изпълнението на условията в Разрешително № 15/2006 г. (изм. с решение №01-15/2010г.) и свързаните с тях документи:

Операторът представи подадените в МОСВ документи за издаване на изменение на Разрешително №15/2006г. по чл. 116д, ал. 1, т.2 от ЗООС.

При проверката операторът декларира, че след издаване и влязло в сила с решение № 01-15/2010г. на Министъра на околната среда и водите за изменение на разрешително за изграждане и експлоатация №15/2006г. на Петролна база Плевен няма промени в работата на предприятието, не са изградени нови съоръжения и оборудване и няма съществена промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества.

В Петролната база е проведено проиграване на аварийния план на обекта и запознаване на персонала с противопожарните уреди и съоръжения на всички служители и обучение за работа с центробежни помпи.

Има изготвен и одобрен „План за проверка на безопасността на предприятието за 2011г.“. Дружеството прилага СУМБ и извършва периодичен вътрешен одит на системата. Оценка на състоянието на управленската система за безопасност за 2011г ще се извърши на “Годишен преглед на ръководството” на Нафтекс Петрол ЕООД.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на практически упражнения (инструктаж) и тренировки на персонала по отношение на безопасната експлоатация на съоръженията, на работата на персонала с опасните нефтопродукти, на способите за защита и начините за оказване на първа долекарска помощ. На дата 16.05.2011г. е проведено обучение за поддържане на познанията и практическия опит на персонала по изпълнение на мерките за недопускане на замърсяване на околната среда.

Дружеството провежда ежемесечни тестове на пожарогасителна и противопожарна техника. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние, по вид и брой отговарят на нормативните изисквания и са усвидетелствани за годност.

На работещите в петролната база са осигурени личните предпазни средства и индивидуални средства за защита, съгласно чл.13, ал.2, т.4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Извършена е оценка на състоянието на ЛПС.

Введена е информационна книга за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаите на причинени екологични щети на “Нафтекс Петрол” ЕООД. Няма констатирани случаи на аварии и причинени екощети.

Направена е оценка на вероятността от замърсяване на атмосферния въздух, повърхностни и/или подпочвени води и почвата в следствие на попадане на опасни вещества и/или пожарни води след възникване на голяма авария със заключение, че “Петролна база Плевен не се явява замърсител на компонентите на околната среда”.

На площадката има информационни листи за безопасност на съхраняваните опасни химични вещества, които не отговарят на изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010г., относно изменение на Регламент 1907/2006 (REACH).

Операторът представи актуализиран и съгласуван с РС ПБЗН - Плевен и утвърден от Управителя план за СНАВР и актуализирано противопожарно досие. Представен е аварийен план от 2010г. неактуализиран, съгласно чл.35, ал.1, т.10 от ЗЗБ. Обменена е информация за характера и степента на опасност от възникване на авария с последващ „ефект на доминото“, за аварийното планиране и за евакуационните маршрути с “Пътиинженеринг Плевен” АД, гр. Плевен- намиращ се в непосредствена близост до площадките на предприятието. Операторът е изготвил и предоставил на потенциално засегнатата общественост информация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗООС.

Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Управителя на Петролна база Плевен, гр. Плевен.

В резултат на проверката комисията даде предписания с отговорник и срокове за изпълнение на “Петролна база Плевен”, гр. Плевен.