Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНА ВА
ДИРЕКТОР НА РИО ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от извънредна проверка по изпълнение на предписание

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Дата на извършване на проверката: 18.11.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Троян, област Ловеч

Основание за проверката: последващ контрол по изпълнение на предписание.

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци" е обезвреждане на неопасни отпадъци от територията на двете общини. От 01.01.2011г. оператор на Депото е община Троян, чрез ОП "Комунални услуги -Троян", което е специализирано звено на община Троян, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Обектът е действащ. В момента на проверката клетка №1 не се използва. В експлоатация е клетка №2. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР. Проверката е във връзка с изпълнение на предписание дадено с констативен протокол №КР-15/17.06.2015 г., относно преустановяване изпускането на инфилтрат от депото в дерето. С писмо вх.№6155/11.11.2015 г. Община Троян информира РИОСВ Плевен, че строителството на колектора е завършено и е преустановено изпускането на инфилтрат извън тялото на депото. При проверката се установи, че е изпълнено съоръжение за улавяне на инфилтрат от тялото на депото (водохващане) и колектор за довеждане на уловените количества в градска канализация и ПСОВ Троян. В ревизионна шахта на колектора, с географски координати N42°55'25,3" E 24°42'15,9", е монтирано разходомерно устройство за измерване на количествата инфилтрат постъпващи в канализацията на населеното място. При направения оглед на съоръженията не се установи изпускане на инфилтрат от депото в дерето. Констатира се поток отпадъчни води от новоизградения колектор в РШ от канализацията на гр.Троян. При проверката се представи Протокол обр.15 за установяване годността на строеж: Изграждане на колектор за инфилтрат от ДТБО гр.Троян и Договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 06.04.2015 г. между Община Троян и ВиК „Стенето" ЕООД гр.Троян. С това Община Троян е изпълнила даденото предписание. С писма вх.№4984/30.07.2015 г. и №6628/28.10.2015 г. Община Троян е представила в РИОСВ Плевен протоколи от проведен мониторинг на смесен поток отпадъчни води и повърхностни води от площадката на депото за второ и трето тримесечие на 2015 г. Мониторингът е проведен от акредитирана лаборатория по показателите определени в Условие 10.1.2.1. и Условие 10.3.1.1. на комплексното разрешително.

Заключение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....