



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 7242 (37)

Плевен, ...19.01.2021 г.

ДО

**ТОДОР КАРАБОЙЧЕВ –
УПРАВИТЕЛ НА
„СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД –
КЛОН ЛУКОВИТ**
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, № 57
ОБЩ. ЛУКОВИТ
ОБЛ ЛОВЕЧ

ГР. ЛУКОВИТ – 5770

На Вх. № 7242/21.12.2020 г.

И документация към него с

Вх. № 7242(2)/12.01.2021 г.,

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Воден резервоар за противопожарни и технологични нужди за предприятие на целулозно-хартиената промишленост“, ПИ № 44327.502.1044, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАБОЙЧЕВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № 7242/21.12.2020 г. и документация към него с Вх. № 7242(2)/12.01.2021 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Воден резервоар за противопожарни и технологични нужди за предприятие на целулозно-хартиената промишленост“, ПИ № 44327.502.1044, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда в ПИ № 44327.502.1044, гр. Луковит да се изгради нов (двукамерен) резервоар за противопожарни и технологични нужди за съществуващото в имота предприятие на целулозно-хартиената промишленост и да се преустанови ползването на съществуващи амортизирани резервоари, ползвани за тази цел. Новият резервоар ще се разположи подземно, в източния ъгъл на имота, като е предвиден на площ 351 кв. м и ще е с обем 584.325 куб. м. Съществуващото помпено помещение ще се запази, като старите помпи ще бъдат заменени от нови.

Не са предвидени промени по условията, при които е издадено Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект № 11130079/12.11.2012 г. на БДУВ „Дунавски



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



район“ с център Плевен (издадено на предишния собственик на предприятието „Витавел“ АД, гр. Луковит), освен да се преиздаде такава разрешително на новия собственик и правоприемник – „Смърфит Капа България“ ЕООД, гр. Казанлък, като съоръженията за използване на водите се променят – предвижда се изграждане на 1 бр. резервоар, вместо посочените в разрешителното два броя резервоари за промишлена вода.

Географските координати на мястото на водовземане са (КС WGS 84 (B, L)):

N 43°12'28.6" ; E 24°10'35.6". Кота дъно река 114.8 м.

Водохващането е дънно и е в средното течение на р. Златна Панега, гр. Луковит.

Същото е изградено като дренажно, с дънен праг, 2 бр. ревизионни шахти, 1 бр. промивна шахта, гравитачен водопровод, черпателна шахта, помпена станция, промишлен водопровод и 2 бр. резервоари за промишлена вода. Предвидените за ползване водни количества са 11.1 л/сек. или годишна водна маса 20000 куб. м (като посочените в цитираното разрешително за водовземане).

ПИ № 44327.502.1044, гр. Луковит е с площ 45.660 дка и начин на трайно ползване „за целулозно-хартиената промишленост“ (урбанизирана територия), съгласно приложената Скица № 15-750159-18.08.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП попада частично (около 1/3 от имота) в защитена (Натура 2000) зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (МС) (ДВ бр.21/2007 г.). Мястото на водовземане не попада в ЗЗ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG0001014 „Карлуково“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП „Воден резервоар за противопожарни и технологични нужди за предприятие на целулозно-хартиената промишленост“, ПИ № 44327.502.1044, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен