



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изм. № 7263 (1)
Плевен, 08.01. 2021 г.

ДО

Г-Н ЮЛИЯН БЕДЖЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „БОЛАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Р-Н „МЛАДОСТ“

УЛ. „АЛ. ТАНЕВ“ № 11, ЕТ. 3, ОФИС 17

ГР. СОФИЯ

На Вх. № 7263/22.12.2020 г.


Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Ел. захранване 20kV-СрН от нов СРС, два броя КТП 20/0.4 kV, кабелни линии СрН и НН за захранване на площадката на „Производствено – складова база на „Болан България – ЕООД“ в ПИ № 43952.518.362, гр. Ловеч, общ. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. № 7263/22.12.2020 г. на РИОСВ – Плевен за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., с вс. изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Ел. захранване 20kV-СрН от нов СРС, два броя КТП 20/0.4 kV, кабелни линии СрН и НН за захранване на площадката на „Производствено – складова база на „Болан България – ЕООД“ в ПИ № 43952.518.362, гр. Ловеч, общ. Ловеч“ съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда електрозахранване на обект „Производствено – складова база на „Болан България - ЕООД“ в ПИ № 43952.518.362, гр. Ловеч, общ. Ловеч. За изграждането на обекта, който ще се електрозахранва има проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (писмо изх. № 6329(1)/10.12.2019 г. на РИОСВ – Плевен). ИП предвижда изграждането на два броя трафопоста, ел. захранване СрН за захранване на трафопостовите и ел. захранване НН за захранване на производствено – складова база. Ел. захранването СрН ще се изпълни съгласно становище на „ЧЕЗ Разпределение България“. Мястото на присъединяване ще стане от нов стоманорешетъчен стълб 20 kV от ел. провод 20 kV „Казачево“, минаващ североизточно от имота на около 40 м. За присъединяване на обекта ще се изгради нов трафопост – 250 kVA, а вътре в площадката ще има втори трафопост с мощност 400 kVA. Ще се осъществи кабелна връзка 20 kV между ЖР стълб и БКТП 1, между БКТП 1 и трафопост в съществуващата сграда и между



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



трафопост в съществуващата сграда и БКТП 2. Кабелната линия 20 kV ще се изпълни от едножилни проводници, които ще се положат в изкоп с дълбочина 0.8/0.4 м, а през път - 1,10/0.4м в стоманена тръба. За захранване на производствените сгради на територията на площадката се предвижда да се положи кабел НН от БКТП 2 до кабелна касета тип ШКД-4Б и от там до главно ел. табло на всяка сграда. Общата дължина на ел. захранването СрН е както следва: кабелна линия СрН от нов стълб до имота на собственика L=40 м през имот общинска собственост и L=456 м през имот собственост на възложителя; кабел НН е с дължина L=156 м през имот собственост на възложителя.

ИП не е свързано с промяна предназначени или промяна начина на трайно ползване на имоти.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е “Микре” BG0000616, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП “Ел. захранване 20kV-СрН от нов СРС, два броя КТП 20/0.4 kV, кабелни линии СрН и НН за захранване на площадката на „Производствено – складова база на „Болан България – ЕООД“ в ПИ № 43952.518.362, гр. Ловеч, общ. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона “Микре” BG0000616.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.



С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен