



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 470 /2/

Плевен, ...12.02... 2021 г.

ДО

М                    МАСРИ –  
УПРАВИТЕЛ НА  
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПОЛИМЕД – 21“,  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  
„ДКЦ I – ПЛЕВЕН“ ЕООД,  
УЛ. „ПАНЕГА“, № 28,

ГР. ПЛЕВЕН

На Вх. № 470/25.01.2021 г.  
И документация към него с  
Вх. № 470 (1)/09.02.2021 г.


**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Външно кабелно електрозахранване на „Здравно заведение“ и изместване на индиректна измервателна група НН (аб. № 4160215), монтирана в ТНН на ТП 261, Плевен“, ПИ № 56722.659.125.1 (ул. „Панега“, № 28), гр. Плевен, община Плевен, област Плевен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАСРИ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 470/25.01.2021 г. и документация към него за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Външно кабелно електрозахранване на „Здравно заведение“ и изместване на индиректна измервателна група НН (аб. № 4160215), монтирана в ТНН на ТП 261, Плевен“, ПИ № 56722.659.125.1 (ул. „Панега“, № 28), гр. Плевен, област Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда следното трасе на новия кабел НН, във връзка с външно кабелно електрозахранване на здравно заведение („ДКЦ I – Плевен“): от табло НН на ТП 261, гр. Плевен, покрай съществуващата кабелна касета до трафопоста, кабелът тръгва на северозапад през ПИ 56722.659.118. В северозападния край на обособения в този имот паркинг трасето чупи



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



на югозапад, пресича ул. „Панега“ и продължава на северозапад в лявото тротоарно платно (на отстояние 0.7 м от сградите) до достигане мястото на новото електромерно табло.

Пресичането на уличното платно ще става на дълбочина 1.1 м в РУС тръба Ф 110 мм. Предвижда се полагане и на резервна тръба, като двете тръби ще се поставят в бетонов кожух.

В останалото трасе дълбочината на полагане на кабела ще бъде 0.8 м.

Наличието на кабел под земята ще се сигнализира с полиетиленова лента, разположена на 0.3 м над кабелното трасе. Под и над кабела ще се положи 10 см слой пясък или ситна пръст.

Дължината на трасето от ТП № 261 до ЕТ е 47 м, а дължината на кабелната линия е 70 м.

Електромерното табло (ЕТ) ще бъде за индиректно измерване до 250 А – на фасада. Същото ще се оборудва с главен прекъсвач 250 А, токови трансформатори 200/5 А, трифазен индиректен електромер и автоматичен прекъсвач 250 А. Съществуващата измервателна група в табло НН на трафопоста ще се демонтира. В табло НН на ТП 261 и в електромерното табло кабелът се маркира с кабелни марки, указващи наименованието на кабелната линия и нивото на захранващото напрежение.

Засегнати от ИП са следните имоти:

- ПИ № 56722.659.125 – с площ 1347 кв. м и начин на трайно ползване „За обект комплекс за здравеопазване“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен;
- ПИ № 56722.659.119 – с площ 3548 кв. м и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен;
- ПИ № 56722.659.118 – с площ 6715 кв. м и начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имоти.

ИП гр. Плевен, област Плевен не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близките ЗЗ (на разстояние от около 2.900 км) са ВГ 0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.) и ВГ 0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Външно кабелно електрозахранване на „Здравно заведение“ и изместване на индиректна измервателна група НН (аб. № 4160215), монтирана в ТНН на ТП 261, Плевен“, ПИ № 56722.659.125.1 (ул. „Панега“, № 28), гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, гр. Плевен, област Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ ВГ 0000240 „Студенец“ и ВГ 0000240 „Студенец“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
Директор на РИОСВ-Плевен



