



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2496 (11)

Плевен, ...26.04. 2021 г.

ДО

Г-ЖА ВАЛЯ БУКАРЕВА

И

Г-Н МИЛЕН ШОПОВ -

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА

„БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН“ АД,

УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, № 1

ОБЩ. ТРОЯН

ОБЛ ЛОВЕЧ

ГР. ТРОЯН – 5600

На Вх. № 2496/09.04.2021 г.


Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на съществуващо резервно електрозахранване 20 kV и нова разпределителна уредба (РУ) 20 kV за търговско измерване на завод за производство на фармацевтични продукти „Балканфарма Троян“ АД“, ПИ № 73198.507.260 (парцел III, кв. 152), гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. № 2496/09.04.2021 г. на РИОСВ – Плевен, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „Промяна на съществуващо резервно електрозахранване 20 kV и нова разпределителна уредба (РУ) 20 kV за търговско измерване на завод за производство на фармацевтични продукти „Балканфарма Троян“ АД“, ПИ № 73198.507.260 (парцел III, кв. 152), гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на съществуващо резервно електрозахранване 20 kV и нова разпределителна уредба (РУ) 20 kV за търговско измерване на завод за производство на фармацевтични продукти „Балканфарма Троян“ АД“, ПИ № 73198.507.260 (парцел III, кв. 152), гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда доставка и монтаж на ново високоволтово оборудване на секции, които ще се поставят върху бетонен фундамент. Предвидено е изместване на електропровода от 20



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



kV, като едната част от въздушна ще премине в подземна, доставка на ново КРУ, позиционирано до границата на площадката за осигуряване постоянен достъп на ЧЕЗ.

За изместване на устройствата за търговско измерване е изготвен работен проект съгласно становище с изх. № 1203024758 / 04.09.2018г от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Сключен е Договор за присъединяване 1203148589 / 14.01.2019г между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и възложителя.

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се променят съществуващи процеси и производства. Целта е да се изнесат до границата на площадката средствата за търговско измерване на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За реализиране на новото резервно захранване се предвиждат следните дейности:

- Оборудване с елементи (РОМЗк, катодни отводители, сигнализатори и др.) на съществуващият, удължен с 2 m СРС № 5 от въздушен ел. провод 20 kV "Хлебозавод".
- Направа на нов стоманобетонен фундамент и монтаж на нова РУ-20kV.
- Направа на нова двойна (с 2 капака) кабелна шахта 1.2 m x 0.9 m на тротоара извън границите на площадката. Направа на нов кабелен изкоп, пресичащ републиканския път Ш-375 при км 1+489 с размери 1.1 m x 0.4 m от СРС № 5 до новото РУ-20 kV със зариване и трамбоване и полагане в изкопа на КОРОFLEX тръба Ф160. Полагане на 3 бр. нови кабели 20 kV тип СХЕкТ 1x70 mm² от СРС до новото РУ-20kV.
- Направа на нов кабелен изкоп (в границите на имота на дружеството) с размери 0.9 m x 0.64 m със зариване и трамбоване и полагане в изкопа на 2 бр. КОРОFLEX тръби ф160 и 2 бр. стоманени тръби Ф 133x5 (за пресичане на вътрешнозаводски път), както и РЕ-НД тръба Ф40 от новото РУ-20 kV до съществуваща шахта Ш 5.
- Полагане на 3 бр. нови кабели 20 kV тип СХЕкТ 1x70 mm² от новото РУ-20 kV до шахта Ш5 и муфиране на новите кабели в шахта Ш5 със съществуващите шабели 20 kV за резервно захранване от КПП 1.
- Направа на заземителна уредба на новото РУ-20 kV и съществ. СРС № 5 от „Хлебозавод“.
- Изтегляне на нов кабел тип СВТ 5x2.5 mm² от табло НН на КТП 1 до новото РУ-20 kV.
- Демонтаж на съществуващите въздушни проводници АС-50 mm² за съществуващо резервно захранване от СРС № 5 от ел. провод „Хлебозавод“ до съществуващата ЗРУ-20 kV.

Реализиране на новото РУ-20 kV:

РУ-20 kV представлява фабричен продукт и ще бъде доставен и монтиран на обекта в напълно завършен вид. Изработен е от следните материали:

- носеща конструкция – рама от заварени метални правоъгълни профили 80 mm x 40 mm x 4 mm;
- фасадни стени – сандвич панел от каменна /минерална/ вата 50mm;
- вътрешни преградни стени – метални от поцинкована ламарина;
- алуминиеви врати – изпълнени от алуминиеви елуксирани профили, с вентилационни решетки или панели с минерална вата и пластифицирана ламарина, с фиксиращо устройство при отворено положение;
- покривна конструкция – сандвич панел тип покривен от каменна /минерална/ вата.

РУ-20kV ще се монтира върху предварително подготвен стоманобетонен фундамент. В помещението на РУ – 20 kV е предвидено да се монтират 3 броя шкафове / КРУ/ – шкаф „вход“ с прекъсвач, измервателен шкаф тип GBC-B с 3 бр. токови трансформатори 50/5/5А и 3 бр. напреженови трансформатори и шкаф „изход“ с прекъсвач.

Търговско измерване на изразходената ел. енергия ще се извършва на страна средно напрежение (20 kV) посредством токови и напреженови измервателно трансформатори. Табло „мерене“ ще се монтира на фасадата на РУ-20 kV.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура или промени на съществуващата.

ПИ № 73198.507.260, гр. Троян е с площ 101475 кв. м и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ (урбанизирана територия), съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена до площадката на ИП е ЗЗ BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение № 811/16.11.2010 г. (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.) и Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.) – на разстояние от около 4420 м.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Промяна на съществуващо резервно електрозахранване 20 kV и нова разпределителна уредба (РУ) 20 kV за търговско измерване на завод за производство на фармацевтични продукти „Балканфарма Троян“ АД“, ПИ № 73198.507.260 (парцел III, кв. 152), гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG 0001493 „Централен Балкан - буфер“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕР
Директор на РИОСВ-Плевен

