



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2741 (Л)

Плевен, 07.06. 2021 г.

ДО

**ПЕТР ХОЛАКОВСКИ –**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,**  
РАЙОН „МЛАДОСТ“,  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“, № 159,  
БЛ. „БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР“  
ОБЩИНА СТОЛИЧНА

**ГР. СОФИЯ – 1784**

На Вх. № 2741/22.04.2021 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Нови кабелни линии СрН и НН и нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA за външно електрозахранване на съществуващи абонати и „гараж“ в ПИ № 56722.651.204, УПИ XXXII, квартал 603 по плана на гр. Плевен“.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 2741/22.04.2021 г. и документация към него за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Нови кабелни линии СрН и НН и нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA за външно електрозахранване на съществуващи абонати и „гараж“ в ПИ № 56722.651.204, УПИ XXXII, квартал 603 по плана на гр. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда следните строително-монтажни дейности:

- ще се направи изкоп 0,9/0,4 м с дължина 843,50 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,5 м за кабелна канална система с дължина 159,00 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,4 м за кабелна канална система с дължина 8,50 м;
- ще се направи изкоп 1,1/0,7 м за кабелна канална система с дължина 153,50 м;
- ще се изградят 2 нови подземни кабелни линии 20 kV с кабели НН тип САХЕк(ВН)П 1x185 от ТП-455 и ТП-11 до проектен БКТП с дължина 1205,00 м;
- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с два кабели НН тип САВТ 3x185+95, свързани в паралел за кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-7 с дължина 108,00 м;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ще се изгради нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 3x185+95 от ТНН на проектен БКТП до електромерно табло ТЕ.1 с дължина 71,00 м;
- ще се монтира ново електромерно табло с полиестерен корпус 1 бр. тип ТЕПО 1-П;
- ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф РК-1, КРШ-7 с полиестерен корпус;
- ще се монтира нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA и се инсталира силов трансформатор с мощност 400 kVA;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф140/4,1 мм, замонолитени в бетонов кожух;
- ще се изгради нова кабелна канална система от PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух;
- ще се изгради кабелна шахта с два капака с размери 120/90 см;
- ще се изградят кабелни шахти с три капака с размери 180/90 см.

**Новата кабелната линия от ТП-455 (извод 20 kV „Тракия“) до проектен БКТП в ПИ № 56722.651.204** започва от РУ СрН на съществуващ ТП-455, преминава през съществуваща кабелна канална система от PVC тръби до съществуваща шахта ш. 3А, продължава в източна посока по северния тротоар на бул. „Сторгозия“, пресича пътни подходи, влиза в нова шахта ш. 11А. Трасето продължава на север, минава през нови шахти ш.1В, ш.2В, ш. 3В и достига РУ на БКТП.

**Новата кабелната линия от ТП-11 (извод 20 kV „Стара гара“) до проектен БКТП** започва от РУ СрН на съществуващ ТП-11, преминава през съществуваща кабелен канал и защитна стоманена заземена тръба, върви в посока бул. „Сторгозия“, пресича автомобилен подход между нови шахти ш. 1Б и ш. 2Б, преминава през подпорна стена към северния тротоар на бул. „Сторгозия“, завива на запад, пресича автобусна спирка, достига до нова шахта ш. 11А. Трасето продължава на север, минава през нови шахти ш.1В, ш.2В, ш. 3В и достига РУ на БКТП.

ИП засяга урбанизирана територия на гр. Плевен.

ПИ № 56722.651.204 е с площ 9222 кв. м и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имоти.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е ВГ 0000181 „Река Вит“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Нови кабелни линии СрН и НН и нов БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA за външно електрозахранване на съществуващи абонати и „гараж“ в ПИ № 56722.651.204, УПИ XXXII, квартал 603 по плана на гр. Плевен“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ ВГ 0000181 „Река Вит“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
*Директор на РИОСВ-Плевен*



