



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3422 (1)

Плевен,15.06..... 2021 г.

ДО

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА –
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕКО ЕНЕРДЖИ 2011“ ЕООД,
Ж. К. „ДРУЖБА“, БЛ. 281,
ВХ. „Б“, ЕТ. 5, АП.3

ГР. СОФИЯ

На Вх. № 3422/28.05.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „**Нова закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) Ср.Н 20kV за ФЕЦ и кабелни линии Ср.Н 20kV за присъединяване на производител на ел.енергия ФЕЦ „Бета“**“, гр. Червен бряг, област Плевен.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,


Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. № 3422/28.05.2021 г. на РИОСВ – Плевен, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „**Нова закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) Ср.Н 20kV за ФЕЦ и кабелни линии Ср.Н 20kV за присъединяване на производител на ел.енергия ФЕЦ „Бета“**“, гр. Червен бряг, област Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „**Нова закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) Ср.Н 20kV за ФЕЦ и кабелни линии Ср.Н 20kV за присъединяване на производител на ел. енергия ФЕЦ „Бета“**“, гр. Червен бряг, област Плевен, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда новата ЗРУ СрН 20kV да е тип метална комплектна разпределителна уредба СрН 20kV, на самостоятелен фундамент с предвиден отсег за трансформатор собствени нужди (СН), телемеханика и РУ НН.

Съгласно становището на ЕРД „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за присъединяването на новата ЗРУ СрН 20kV на производител фотоволтаична централа е необходимо да се положи нова кабелна електропроводна линия СрН от съществуваща подстанция „Бета“.

Новата кабелна линия СрН 20kV ще бъде тип САХЕк(вн)П със сечение 1x185 мм² и по-специално ще бъде едножилен кабел с номинално напрежение 20/22kV, с изолация от омрежен полиетилен, с алуминиево токопроводимо жило, с концентричен метален екран от медни жици 25 мм², положен над външния полупроводим слой. Под и над металния екран от медни жици има положени водоблокиращи ленти срещу надлъжно разпространение на влагата. Обвивката



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



на кабелите е еднослойна, изработена от линейрен атмосфероустойчив при въздействие на пряка слънчева светлина (светлостабилизиран) полиетилен. Типът на кабелите СрН ще бъде - 20kV САХЕк(вн)П и сечение АІ 1x185 мм². Новата кабелна електропроводна линия СрН 20kV ще се положи от новата ЗРУ, през терена собственост на новата ФЕЦ „Бета“ (ПИ № 80501.510.8 и ПИ № 80501.510.40, гр. Червен бряг), в изкоп. От там новият кабел да се положи в съществуващо трасе, в изкоп, до достигане на североизточния край на ПИ № 80501.510.8, от където новият кабел да се изтегли в съществуващ непроходим кабелен колектор до достигане на П/См „Бета“.

Дължината на трасето е 741м, като 115м са в нов изкоп, в имоти на възложителя, а останалите – в съществуващо кабелно трасе. В съществуващото кабелно трасе се предвижда само изтегляне на кабели.

ПИ № 80501.510.8 е с площ 69072 кв. м и начин на трайно ползване „За машиностроителната, машинообработващата промишленост“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен. ПИ № 80501.510.40 е с площ 14117 кв. м и начин на трайно ползване „За машиностроителната, машинообработващата промишленост“, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК – гр. Плевен.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имоти.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е ВГ 0001014 „Карлуково“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Нова закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) Ср.Н 20kV за ФЕЦ и кабелни линии Ср.Н 20kV за присъединяване на производител на ел.енергия ФЕЦ „Бета““, гр. Червен бряг, област Плевен, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ ВГ 0001014 „Карлуково“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,
ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен