



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3427 (1)  
Плевен, .....16.06..... 2021 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
УЛ. „СЕРАФИМ СТОЕВ“ № 8  
ОБЩ. СТОЛИЧНА  
С. КАЗИЧЕНЕ

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "5" гр. Ябланица и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в м. "Девеття дола" и м. "Камен дол", гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. № 3427/28.05.2021 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., с вс. изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "5" гр. Ябланица и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в м. "Девеття дола" и м. "Камен дол", гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел в част от землището на гр. Ябланица. Ще се подменят съществуващите стоманобетонни стълбове в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип по метода стъпка – в стъпка. Предвижда се изнасянето на електромерните табла – там, където това до момента не е направено. ИП ще се реализира в землище на гр. Ябланица (ПИ №№ 87014.89.256, 87014.84.277, 87014.711.33, 87014.711.33, 87014.84.277, 87014.710.26, 87014.102.523, 87014.84.277, 87014.84.275, 87014.84.267 и прилежащите им имоти, съгласно приложени към преписката ситуации и описи с имоти) като трасетата ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП "5" се състои от три клона:

1. Клон „А“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на югоизток от съществуващ трансформаторен пост ТП „5“ гр. Ябланица и по основната улица от стълб 10.16 на юг до стълб 10.11А. Предвижда се подмяна на двадесет и четири броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода стъпка – в стъпка.

От нов стълб №1 на югоизток до стълб №10, да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение 3x70+54,6mm<sup>2</sup>. От нов стълб №10 на север до стълб №10.13 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение 3x70+54,6mm<sup>2</sup>, от стълб №10.13 до стълб №10.16 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение 3x35+54,6mm<sup>2</sup>. Да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение 4x16mm<sup>2</sup> от стълб №10 на юг до стълб №10.11А.

Дължина на клон „А“ - 1102m.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





2. Клон „Б“ – обхваща съществуващите стълбове по съществуващ път след стълб 7 в местност „Девеття дола“. Предвижда се подмяна на петдесет и два броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода стъпка – в стъпка. Не се предвижда изграждането на нови пътища. Новите стълбове ще се изградят в обхвата на съществуващите пътища и съществуващите просеки.

От нов стълб №1 до стълб №65, да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 95 + 70 \text{ mm}^2$ . От нов стълб №58 до стълб №58.5, да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 70 + 54,6 \text{ mm}^2$ . Дължина на клон „Б“ - 2161m.

3. Клон „В“ – обхваща съществуващите стълбове по съществуващ път на север от ТП „5“. Предвижда се подмяна на осем броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода стъпка – в стъпка.

Не се предвижда изграждането на нови пътища. Новите стълбове ще се изградят в обхвата на съществуващите пътища и съществуващите просеки.

От нов стълб №1 на север до нов стълб №13 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 50 + 54,6 \text{ mm}^2$ . От нов стълб №13 на север до нов стълб №21 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 35 + 54,6 \text{ mm}^2$ . Дължина на клон „В“ - 620m.

Обща дължина – 3883m.

ИП не е свързано с промяна предназначени или промяна начина на трайно ползване на имоти. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "5" гр. Ябланица и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в м. "Девеття дола" и м. "Камен дол", гр. Ябланица, обл. Ябланица, обл. Ловеч, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002109 “Васильовска планина”.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**

*Директор на РИОСВ-Плевен*