



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3429 /11/06.  
Плевен, ..... 2021 г.

ДО

**Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**  
**РАЙОН МЛАДОСТ**  
**БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159**

**ГР. СОФИЯ**

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ от ТП №8, клон „А“, чрез обособяване на нов клон и изнасяне на електромерни табла от ТП №8, клон „А“, с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,**


Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. № 3429/28.05.2021 г. на РИОСВ – Плевен за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ от ТП №8, клон „А“, чрез обособяване на нов клон и изнасяне на електромерни табла от ТП №8, клон „А“, с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел в част от землището на с. Терзийско, общ. Троян. Ще се подменят съществуващите стоманобетонни стълбовете в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип по метода стъпка – в стъпка. Предвижда се и изнасянето на електромерните табла – там, където това до момента не е направено. ИП ще се реализира в регулацията на с. Терзийско (ПИ №№ 72309.504.2115, 72309.501.2054, 72309.501.2053) като трасетата ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП №8 се състои от два клона:

- Клон „А“ – обхваща съществуващите стоманобетонни стълбове на изток от съществуващ трансформаторен пост ТП №8 с. Терзийско. Предвижда се разкъсване на съществуващата въздушна линия между стълб №2 и стълб №3 и създаване на нов допълнителен клон „В“ захранен от съществуващия трафопост №8. В ново образувания клон се предвижда монтаж на три нови стълба, подмяна на пет броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода стъпка – в стъпка. Предвидено е и преизправяне



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



(вертикализиране) на четири броя съществуващи стълбове включени към новосъздадения клон „В“.

От съществуващия трафопост в южна посока по нова стълбовна линия ще бъде изтеглен нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 50 + 54,6 \text{ mm}^2$ . От нов стълб №4 на запад до стълб №4.2 да се запази усукан кабел НН - 1kV със сечение  $4 \times 16 \text{ mm}^2$ , а на изток към стълб №7.3 ще бъде изтеглен нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $3 \times 35 + 54,6 \text{ mm}^2$ . Между стълб №7.3 и стълб №7.5 се запазва съществуващата ВЛУП  $4 \times 16 \text{ mm}^2$ . Между стълб №7 и нов стълб №9 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV със сечение  $4 \times 25 \text{ mm}^2$ .

Дължина на клон „В“ - 485m.

Ще се използват за достъп съществуващите пътища и улици. Предвидени са направа на изкопи за прокарване на кабелни проводни и/или изкоп за монтаж на нови стълбове.

ИП не е свързано с промяна предназначени или промяна начина на трайно ползване на имоти.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 е BG0002109 „Васильовска планина“, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ от ТП №8, клон „А“, чрез обособяване на нов клон и изнасяне на електромерни табла от ТП №8, клон „А“, с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
Директор на РИОСВ-Плевен

