



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3430 ¹²¹
Плевен, ^{21.06}..... 2021 г.

ДО

ПЕТР ХОЛАКОВСКИ –
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
РАЙОН „МЛАДОСТ“,
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“, № 159,
БЛ. „БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР“
ОБЩИНА СТОЛИЧНА
ГР. СОФИЯ – 1784

На Вх. № 3430/28.05.2021 г.
И документация към него с
Вх. № 3430(2)/16.06.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) *„Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от трафопост № 1, с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч“.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3430/28.05.2021 г. и документация към него с Вх. № 3430(2)/16.06.2021 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:


ИП *„Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от трафопост № 1, с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч“* попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция на съществуващи клонове от въздушна мрежа от два на четири броя, демонтаж на съществуващите въздушни линии, изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел. Ще се подменят съществуващите стоманобетонни стълбовете в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип по метода „Стъпка в стъпка“. Предвижда се изнасянето на електромерните табла – там, където това до момента не е направено.

Предвижда се разделянето на клон „А“ на два нови клона, съответно нов клон „А“ и нов клон „Б“ и подмяна на двадесет и шест броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода „Стъпка в стъпка“.

От нов стълб № 1 на нов клон „А“ до стълб № 26, да се монтира нов усукан кабел НН 1kV със сечение 3x95+54,6 mm². От нов стълб № 24 на север до стоманотръбен стълб № 3 и от № 24 до стоманотръбен стълб № 5 на юг да се монтира нов усукан кабел НН 1kV със сечение 3x35+54,6 mm². Дължината на новия клон „А“ е 934 m.

От нов стълб № 1 на нов клон „Б“ до стълб № 14 да се монтира нов усукан кабел НН 1kV със сечение 3x70+54,6 mm². Дължината на новия клон „Б“ е 814m.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Предвижда се разделянето на съществуващия клон „Б“ на два нови клона, съответно Клон „В“ и Клон „Г“ и подмяна на тридесет и четири броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират на мястото на съществуващите по метода „Стъпка в стъпка“.

От нов стълб № 1 на нов клон „В“ до стълб № 19, да се монтира нов усукан кабел НН 1 kV със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{ mm}^2$. Дължината на новия клон „В“ е 590 m.

От нов стълб № 1 на нов клон „Г“ до стълб № 22.01А, да се монтира нов усукан кабел НН 1 kV със сечение $3 \times 95 + 70 \text{ mm}^2$. От нов стълб № 22 до стълб № 22.02, както и от стълб № 17 до стълб № 17.04 да се монтира нов усукан кабел НН 1kV със сечение $3 \times 35 + 54,6 \text{ mm}^2$. Дължината на клон „Г“ е 778 m. Обща дължина – 3116 m.

За достъп ще се използват съществуващите пътища и улици. Предвидени са направа на изкопи за прокарване на кабелни проводни и/или изкоп за монтаж на нови стълбове. Трасетата са съобразени с действащия в района устройствен план, като ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

ИП засяга следните имоти: ПИ №, № 53707.502.544, 53707.502.543, 53707.502.9550, 53707.502.9552, 53707.502.235, 53707.502.9555, 53707.502.9574, 53707.44.143, 53707.502.518, 53707.502.9554, с. Орешак, общ. Троян.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имоти.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/01.06.2021 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Реконструкция на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от трафопост № 1, с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG0001493 „Централен Балкан – буфер“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен