



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5725 /11/

Плевен,11.10..... 2021 г.

ДО

АРТУР АСЛАНЯН –
УПРАВИТЕЛ НА
„АГРО ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, № 100,
ВХ. „Б“, ЕТ. 2, АП. 2

ГР. СОФИЯ


На Вх. № 5725/29.09.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за водоснабдяване, автоматика и управление на овощно насаждение с обща площ 70.8664 ха, намиращо се в землищата на с. Петревене (ПИ №, № 56099.1.36, 56099.1.39, 56099.1.42) и с. Тодоричене (ПИ №, № 72552.4.5, 72552.4.6, 72552.4.11), общ. Луковит, обл. Ловеч“, кандидатстващо за финансиране по мярка 4. „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЛАНЯН,

Във връзка с внесената от Вас с Вх. № 5725/29.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „Изграждане на система за водоснабдяване, автоматика и управление на овощно насаждение с обща площ 70.8664 ха, намиращо се в землищата на с. Петревене (ПИ №, № 56099.1.36, 56099.1.39, 56099.1.42) и с. Тодоричене (ПИ №, № 72552.4.5, 72552.4.6, 72552.4.11), общ. Луковит, обл. Ловеч“, кандидатстващо за финансиране по мярка 4. „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Приемаме, че с внесеното уведомление ни уведомявате за изменение на ИП „Засаждане на овощни градини със сливови, черешови и вишневи насаждения и изграждане и монтаж на система за капково напояване и оборудване, обслужващо системата за напояване в имоти с идентификатори 001001, 001036, 001039 и 001042 в землището на с. Петревене, общ. Луковит и в имоти с идентификатори 004005, 004006 и 004007 в землището на с. Тодоричене, общ. Луковит, както и закупуване на селскостопанска техника за обработка на овощните градини“. За горецитираното ИП е издадено **Решение № ПН 47 ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).**



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП „Изграждане на система за водоснабдяване, автоматика и управление на овощно насаждение с обща площ 70.8664 ха, намиращо се в землищата на с. Петревене (ПИ №, № 56099.1.36, 56099.1.39, 56099.1.42) и с. Тодоричене (ПИ №, № 72552.4.5, 72552.4.6, 72552.4.11 /стар идентификатор 004007/), общ. Луковит, обл. Ловеч“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от **Наредбата за ОС.**

ИП предвижда изграждане на водоснабдителна система, обособена конструктивно и хидравлично като два независими подучастъка:

1) Водоснабдителен подучастък 1:

Разположен е в землището на с. Петревене и обслужва напоителна система за напояване на имоти с кадастрални номера 56099.1.42; 56099.1.39 и 56099.1.36 с обща площ по кадастралната карта на землището 310145 кв. м. Системата е базирана на проектния дебит на новопредвиден сондажен кладенец № 1, разположен в границите на ПИ № 56099.1.1, с. Петревене с координати ОХ-4782308.900 и ОУ-389403.337 (КС 2005). Изграждането на тръбния кладенец е обект на друго инвестиционно предложение (с Вх. № 5299/08.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен), с което се изменя ИП „Изграждане на 4 бр. тръбни кладенци в ПИ №, № 001001, 001036, землище на с. Петревене, общ. Луковит и ПИ №, № 004005, 004007 в землището на с. Тодоричене, общ. Луковит за напояване на овощни градини“, съгласувано с Решение № ПН 49 ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Електрозахранването на системите за водоснабдяване ще се осъществява от дизелов агрегат.

2) Водоснабдителен подучастък 2:

Разположен е в землището на с. Тодоричене и обслужва напоителна система за напояване на имоти с кадастрални номера 72552.4.11; 72552.4.5 и 72552.4.6 с обща площ по кадастралната карта на землището 398519 кв. м. Системата е базирана на проектния дебит на сондажен кладенец № 2, разположен в границите на ПИ № 72552.4.6, с координати ОХ-4783097.331 и ОУ-389772.517 (КС 2005). Изграждането на тръбния кладенец е обект на споменатото по-горе инвестиционно предложение с Вх. № 5299/08.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен – „Изграждане на 2 тръбни кладенца в ПИ № 56099.1.1, м. „Менковец“, с. Петревене и в ПИ № 72552.4.6, м. „Бяло поле“, с. Тодоричене, общ. Луковит, обл. Ловеч“ (в процедура).

Предвижда се следното оборудване на поливната система:

- Сондажни кладенци:

Кладенец 1 се извежда на ниво терен и се оборудва със сондажна глава.
Сондажен кладенец 2 се изгражда в сондажна шахта.

- Резервоари за вода:

Предвидени са 6 бр. резервоари за вода, които представляват готови конструкции – стоманени цилиндрични водосъбиратели, всеки с обем 210 куб. м. Стоманеният резервоар е преместваемо съоръжение и се монтира върху пясъчно-чакълеста възглавница.

- Помпени групи за основно водоподаване:

Системата за водоснабдяване е базирана на помпени групи, чрез които се осигурява напорно водоподаване на каскаден принцип, тристъпално за всеки от подобектите. Помпените система за нагнетяване са окомплектовани и фабрично тествани съгласно DIN. Помпите са с вертикална конструкция, многостъпални. Работата на цялата бустерна система се адаптира към моментното потребление като включва и изключва необходимия брой помпи, посредством паралелно управление на сдвоените помпи и чрез регулиране на оборотите и натоварването на работещите помпи с честотни преобразуватели. Автоматична смяна на работните помпи се извършва в зависимост от товара. Системата се състои от общо 10

вертикални, многостъпални центробежни помпи. Изразходваната вода се отчита с предвидени за монтиране водомери.

Транспортни тръбопроводи:

Транспортните тръбопроводи са подземни, стационарни. Мрежата е проектирана от PVC тръби. В края на всеки разпределителен тръбопровод е предвиден извод за почистване на системата от утайки. Каналите се изкопават с роторни земекопни машини, като тръбите се полагат върху изравненото дъно в средата на изкопа. В точките на рязка промяна в посоката на напорните тръбопроводи те се укрепват, за да се избегне отместване и повреди на тръбата при хидравлични удари.

Възложителят предвижда закупуване на следната специализирана и земеделска техника за нуждите на стопанството:

Специализирана машина за нвична работа в реда на трайни насаждения - лозя	Clemens	Radius SL Plus	2
Специализирана машина за нвична работа в реда на трайни насаждения	Industrias David	CR-L 1-D	2
Специализирана техника за премахване на тревна растителност в междуредието - мулчер	Clemens	MTV 140-190	2
Специализирана машина с отклоняващи се модули за премахване на трева и плевели в реда	Clemens	Multi Clean	2
Специализирана машина за засяване на тревни смеси	Clemens	Seed Drill Hexagon 729	1
Универсално шаси	Pellenc	Multiviti 20	1
Специализирана машина (модул) за предварителна резитба	Pellenc	PLD Disco	1
Специализирана машина (модул) за промушване на пръчки	Pellenc	Wire Lifter	1
Специализирана машина (модул) за контурна резитба	Pellenc	Trimmer	1
Акумулаторна ножица	Pellenc	Prunion 250	10
Удължител за акумулаторна ножица	Pellenc	Pole Prunion P200	5
Акумулаторен трион	Pellenc	Selion M12 EVO	2
Акумулаторен трион телескоп	Pellenc	Selion T300	3
Трактор	Kubota	M5101N	1

Челен товарач	Kubota	Kubota	1
Преден навес с преден ВОМ	Kubota	Kubota	1
Пръскачка	Project	Multi Pneus	2

Не се предвиждат нова пътна инфраструктура или промяна в съществуващата такава за целите на ИП. Не се очаква образуване на отпадъчни води.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП попада в границите на следните защитени зони (ЗЗ, „Натура 2000“ места), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG0001014 „Карлуково“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 53/25.06.2021 г.);

- BG0000332 „Карлуковски карст“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

ИП не противоречи на режимите на ЗЗ BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“, определени от заповедите им за обявяване.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП „Изграждане на система за водоснабдяване, автоматика и управление на овощно насаждение с обща площ 70.8664 ха, намиращо се в землищата на с. Петревене (ПИ №, № 56099.1.36, 56099.1.39, 56099.1.42) и с. Тодоричене (ПИ №, № 72552.4.5, 72552.4.6, 72552.4.11), общ. Луковит, обл. Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони, в т. ч. – ЗЗ BG0001014 „Карлуково“ и BG0000332 „Карлуковски карст“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен.

