



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6741/11

Плевен,13.12..... 2021 г.

ДО

Г-ЖА БОРЯНА КОСТАДИНОВА

УПРАВИТЕЛ НА

ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“

УЛ. „ЛИПНИК“ № 74, ВХ. 3, ЕТ. 2

ГР. РУСЕ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна в дебита на вентилаторите и топлинната мощност на печките в инсталация за отглеждане на пилета бройлери“ в ПИ № 53089.261.266, земл. с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № 6741/30.11.2021 г. на РИОСВ – Плевен документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „Промяна в дебита на вентилаторите и топлинната мощност на печките в инсталация за отглеждане на пилета бройлери“ в ПИ № 53089.261.266, земл. с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Промяна в дебита на вентилаторите и топлинната мощност на печките в инсталация за отглеждане на пилета бройлери“ в ПИ № 53089.261.266, земл. с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДИНОВА“ е оператор на Комплексно разрешително (КР) № 548-Н0/2017 г. за инсталация за интензивно отглеждане на птици в ПИ № 53089.261.266, земл. с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен.

ИП предвижда промяна в дебита на вентилаторите и топлинната мощност на печките в инсталацията за отглеждане на пилета бройлери чрез:


- Монтиране на осевентилятори за минимална вентилация (крос) с единичен дебит $13\ 810\ \text{m}^3/\text{ч}$ – 3 бр. за всяка сграда;

- Монтиране на осевентилятори за тунелна вентилация с единичен дебит $37\ 000\ \text{m}^3/\text{ч}$ – 6 бр. за всяка сграда;

Общият дебит на смукателните вентилационни системи ще бъде $263\ 430\ \text{Nm}^3/\text{h}$, което не надвишава разрешения в Комплексното разрешително $269\ 600\ \text{Nm}^3/\text{h}$.

- Монтиране на горивни съоръжения – печки (котли) с максимална топлинна мощност от $400\ 000\ \text{kcal/h}$ ($465\ \text{kW/h}$) към всяка сграда. В Комплексното разрешително капацитета на всяка печка е записан по $350\ \text{kW/h}$.

Останалите параметри на горивните съоръжения не се променят.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Не се предвижда промяна в работата на инсталацията попадаща в обхвата на Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда, както и на използваните суровини, горива, ел. енергия и вода.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона (ЗЗ) от мрежата „НАТУРА 2000“ е:

- BG0000239 “Обнова – Караман дол”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-327/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Промяна в дебита на вентилаторите и топлинната мощност на печките в инсталация за отглеждане на пилета бройлери“, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000239 “Обнова – Караман дол”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Обръщаме Ви внимание, че следва да информирате компетентния орган Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за намерението си, във връзка с комплексно разрешително №548-Н0/2017 г. за определяне на приложима процедура (чл. 123в, т.1 от ЗООС).

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

