



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6958 (1)

Плевен, ..... 22.12. 2021 г.

ДО

**Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА –  
УПРАВИТЕЛ НА**

**„БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2020“ ЕООД**

Р-Н „ИСКЪР“

Ж. К. „ДРУЖБА“, БЛ. 281, ВХ. „Б“, ЕТ. 5, АП. 3

**ГР. СОФИЯ**

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа „БЕТА 3“ с инсталирана мощност 5MW, попадаща в УПИ ХХХХ-510.40, УПИ ХХІХ-510.775, УПИ ХХVІІІ-510.776 и УПИ ХХХІІІ-510.780, кв. 510, по плана на гр. Червен Бряг (ПИ №, № 80501.510.40, 80501.510.775, 80501.510.776, 80501.510.780, гр. Червен бряг)“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. № 6958/09.12.2021 г. на РИОСВ – Плевен, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* относно ИП „Външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа „БЕТА 3“ с инсталирана мощност 5MW, попадаща в УПИ ХХХХ-510.40, УПИ ХХІХ-510.775, УПИ ХХVІІІ-510.776 и УПИ ХХХІІІ-510.780, кв. 510, по плана на гр. Червен Бряг (ПИ №, № 80501.510.40, 80501.510.775, 80501.510.776, 80501.510.780, гр. Червен бряг)“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа „БЕТА 3“ с инсталирана мощност 5MW, попадаща в УПИ ХХХХ-510.40, УПИ ХХІХ-510.775, УПИ ХХVІІІ-510.776 и УПИ ХХХІІІ-510.780, кв. 510, по плана на гр. Червен Бряг (ПИ №, № 80501.510.40, 80501.510.775, 80501.510.776, 80501.510.780, гр. Червен бряг)“, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предвижда се външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „БЕТА 3“ с инсталирана мощност 5MW, попадаща в ПИ №, № 80501.510.40, 80501.510.775, 80501.510.776, 80501.510.780, гр. Червен бряг, която е съгласувана на по-ранен етап с Писмо, Изх. № 3363(4)/07.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен. Предвидено е да се монтира ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20kV на границата на имота, в който попада ФЕЦ. ЗРУ ще се присъедини чрез кабел към разпределителната мрежа на електроразпределителното дружество. ЗРУ ще бъде комплектован с уредба СрН.

Връзката между ФЕЦ и разпределителната мрежа 20 kV на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще се осъществи посредством нов подземен кабел 20 kV от ЗРУ 1 в ПИ № 80501.510.789 до ЗРУ 3 в ПИ № 80501.510.40, гр. Червен Бряг.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





Трасето на подземния кабел ще засегне ПИ №, № 80501.510.789, 80501.510.24, 80501.510.40, гр. Червен Бряг. Общата му дължина е 247 м.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура или промени на съществуващата.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и / или на предназначението на имоти.

ПИ № 80501.510.789 е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, урбанизирана територия, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

ПИ № 80501.510.24 е с начин на трайно ползване „За линии на релсов транспорт“, територия на транспорта, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

ПИ № 80501.510.40 е с начин на трайно ползване „За машиностроителната и машинообработващата промишленост“, урбанизирана територия, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ BG0001014 „Карлуково“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр.53/25.06.2021 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа „БЕТА 3“ с инсталирана мощност 5MW, попадаща в УПИ ХХХХ-510.40, УПИ ХХІХ-510.775, УПИ ХХVІІІ-510.776 и УПИ ХХХІІІ-510.780, кв. 510, по плана на гр. Червен Бряг (ПИ №, № 80501.510.40, 80501.510.775, 80501.510.776, 80501.510.780, гр. Червен бряг)“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG0001014 „Карлуково“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

