**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на околната среда и водите**
**Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен**

УТВЪЗ
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

# ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води) с.Шипково

**Дата на извършване на проверката:** 18.02.2014 г.

**Място на извършване на проверката:** с.Шипково, общ.Троян

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**
- Атмосферен въздух
- Води

**Основание за проверката:** чл.154 от Закона за опазване на околната среда и жалба вх.№ОИК-2-1/05.02.2014 г., относно неприятни миризми в района на ПСОВ с.Шипково.

**Цели на проверката:**
Извън планов контрол относно:
- ✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух и свързаните с него наредби;
- ✓ Закон за водите и изпълнение на условия по разрешително за заустване на отпадъчни води.

**Проверени са:**
- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и утайката;
- Протоколи от собствен мониторинг на отпадъчни води;
- Районът около ПСОВ, относно разпространение на неприятни миризми.

**Констатации:**
На най-ранен етап е проведена процедура за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение "Интегриран проект за водния цикъл на с.Шипково", за което има решение на Директора на РИОСВ Плевен да не се извършва ОВОС. ПСОВ с.Шипково е въведена в експлоатация. Община Троян има разрешение за ползване на обекта от ДНСК София.

**Атмосферен въздух**
По утвърдена Инструкция на МОСВ за определяне разпространението на неприятни миризми е извършена проверка на района около "Селищна пречиствателна станция за отпадни води" с. Шипково. Обхождането е извършено по два контура. Не са установени неприятни миризми от "Селищна пречиствателна станция за отпадни води".

**Води**

***Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води***

Община Троян има актуално разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ с.Шипково в р.Ръждавец, поречие Осъм.

ПСОВ с.Шипково е с механично и биологично стъпало и включва следните съоръжения: груба и фина решетки, пясъкоуловител, утаители, биофилтър, филтрационни полета. Отделената утайка се изпомпва към изсушителни полета и депо за утайка. Към момента на проверката е установено, че съоръженията са в режим на работа. На изсушителните полета и депото за утайка не се констатира наличие на утайка.

При проверката беше представен протокол от изпитване на отпадъчни води на изход ПСОВ, с който не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване по изпитваните показателите.

При проверката не беше представен договор на Община Троян с ВиК оператор, който се изисква по Закона за водите.

**Заключение:**

Във връзка с направените констатации, на Кмета на Община Троян е дадено предписание да сключи договор за експлоатация на ПСОВ с.Шипково с ВиК оператор, по реда на Закона за водите.

**Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Контрол по изпълнение на даденото предписание и условията от разрешителното за заустване;
- Контрол качеството на атмосферния въздух за разпространение на неприятни миризми.